

ANEXO X**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Os itens abaixo, constatantes da planilha orçamentaria fica indicado como parcelas de maior relevancia técnica, as quais deverão estar indicados e destacados no(s) referido(s) atestado(s) devendo apresentar no mínimo o equivalente a 50% dos serviços constantes desta planilha. Ressaltando que ficara a cargo da comissão indicada, a análise da documentação apresentada pela empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO	KG	10963,78
2	PISO VINILICO HOMOGENEO LINHA MICRA PREMIUM - FABRICACAO TARKETT FADEMAC OU SIMILAR COM 2,0MM DE ESPESSURA DISPONIVEL EM MANTAS DE 2,00M DE LARGURA X 23,00M DE COMPRIMENTO. COMPOSTO DE RESINA DE PVC, PLASTIFICANTES, PIGMENTOS, CARGAS MINERAIS E COM FUNGICIDA INCORPORADO EM SUA MASSA, TORNANDO-O RESISTENTES AOS FUNGOS E BACTERIAS. ACABAMENTO SUPERFICIAL COM TRATAMENTO EM PUR REFORCADO (POLIURETANO REFORCADO). ATENDENDO AS NORMAS: EN 685 - PARA CLASSIFICACAO DE USO COMO 34 E 43, EN ISO 13501 - 1 - PARA RESISTENCIA AO FOGO COMO BL S1 CATEGORIA 1 CLASSE B. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	678,33
3	PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO E BARRA RETENTORA EM ALUMINIO COM GRAMOS RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	464,00
4	GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO	UN	1,00
5	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 600 0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO	UN	2,00
6	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 2660L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30°C,CONFORME RD C-50 A	UN	2,00