



1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

2- O ADUBO DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR:

*O ADUBO MINERAL SERÁ TIPO GRANULADO NPK NA FÓRMULA 10-20-10.

3- TENDO EM VISTA QUE O PROJETO PREVÊ UMA LINHA GUIA CONTÍNUA / OU A EXISTÊNCIA DE UMA LINHA DE FACHADA EM TODAS AS CALÇADAS, NÃO ESTÁ PREVISTA A INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL. CASO DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS SEJA DETECTADA ALGUMA DESCONTINUIDADE NESSAS LINHAS DE REFERÊNCIA, DEVERÁ SER IMPLANTADO PISO DIRECIONAL SEGUINDO OS DETALHES INDICADOS NO PROJETO.

4- NORMAS:

– NBR 9050/04: ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT 2004.

– PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI(2016) – MANUAL DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA.

