




QUADRO DE EXTINTORES		
	EXTINTOR DE ABC - 6KG	50
	EXTINTOR DE CO2 - 6KG	02
	EXTINTOR DE AP - 10L	4

LEGENDA — SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO		
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QTD.
— + —	Canalização de Ferro galvanizado Ø2 1/2"	---
	Hidrante de recalque	01
	Caixa de Incêndio	12
	Eletrobomba	02
CFI	Casa de Máquinas de Incêndio	01
PCF	Porta corta-fogo	02

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA CONSTRUÍDA	
TÉRREO. _____	3778,00m²
1º PAV. _____	1657,00m²
2º PAV. _____	554,54m²
3º PAV. _____	1341,46m²
TOTAL CONSTRUÍDO: _____	7331m²
NOTAS – SISTEMA DE HIDRANTES – Sistema de hidrantes foi concebido no risco "MÉDIO CANALIZAÇÃO". – Tubulação de 2 1/2", hidrantes com mangueiras de 1 1/2". – Vazão mínima do sistema de 200lts/mim. – Pressão mínima nos hidrantes 350KPa.	

NOTAS:

- 1 = DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LI. DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODEIA SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
- 2 = TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL, ANTES DA EXECUÇÃO.
- 3 = ESTE ESTUDO NÃO PODEIA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
- 4 = COTAS DO NÍVEL ACABADO

REVISÕES			
00	21/08/19	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELO
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO