



LEGENDA DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICA

- CURVA 45° - C
- CURVA 90° - C
- JOELHO 45° - J
- JOELHO 90° - J
- TÊ 90° - T
- JUNÇÃO 45° - Y
- CRUZETA - CRZ
- REGISTRO DE GAVETA
- REGISTRO DE PRESSÃO
- PONTO DE ÁGUA FRIA
- BACIA SANITÁRIA
- LAVATÓRIO
- CURVA 90°
- CURVA 45°
- JOELHO DE 45°
- JOELHO DE 90°
- TÊ PRA CIMA + JOELHO 45° (CONEXÃO DE ADUÇÃO)
- TÊ PRA CIMA + JOELHO 90° (CONEXÃO DE ADUÇÃO)
- TUBO QUE SOBE
- TUBO QUE DESCE

OBSERVAÇÕES:

- 1- A TUBULAÇÃO COMPREENDIDA ENTRE OS RAMAIS ALIMENTADORES PREDIAIS E OS RAMAIS DE LIGAÇÃO, DEVE SER EXECUTADA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32mm(1.1/4 pol.)
- 2- TODOS OS PRODUTOS DEVEM ATENDER A NBR 5648.(ABNT), E PREFERENCIALMENTE COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO-9001
- 3- NÃO HAVERÁ INTERVENÇÃO NOS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O RESERVATÓRIO INFERIOR BEM COMO NÃO ESTÃO PREVISTAS POR ESTE PROJETO INTERVENÇÕES NOS RAMAL ALIMENTADOR DO RESERVATÓRIO SUPERIOR EXISTENTE.
- 4- OS REGISTROS DE GAVETA ESTÃO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA PADRÃO DE 0,80M DE SEUS RAMAIS DE LIGAÇÃO
- 5- OS REGISTROS DE GAVETA DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO CROMADO
- 6- PARA OS PONTOS DE ÁGUA FRIA DE TORNEIRAS DE PAREDE, ENGATES FLEXÍVEIS PARA VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS DE BANCADA E/OU DEMAIS CONEXÕES POR ROSCA DE 1/2"(20mm) UTILIZAR JOELHOS COM ROSCA DE LATÃO DE 1/2".



03	REVISÃO DE ESCOPO (EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAV.)	JAN/2021
02	CORREÇÃO DE DESENHO E COMPLEMENT. DE INFO	JUL/2020
01	REVISÃO DE NOMENCLATURAS E COMPLEM. DE INFO.	JUN/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	JUN/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR CAU/BR: A112607-5		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
EMPRESA: TRIÂNGULO ENGENHARIA		
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES DA POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANÇO	ETAPA: PROJ. EXECUTIVO	PRANCHA:
DISCIPLINA: HÍD. - PAV. TÉRREO CONSULT. DE RUA	ESCALA: INDICADA	DATA: JUNHO/2020