



1 **TÉRREO**
1 : 100



2 **2º PAVIMENTO**
1 : 100



3 **LAJE TÉCNICA**
1 : 100

INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA

Acesso de Viaturas		Conforme NT 2-16		
Segurança Estrutural contra Incêndio		TRRF requerido de 60 min conforme NT 2-19		
Saídas de Emergência		Conforme NT 2-08		
Iluminação de Emergência		Blocos autônomos com autonomia mínima de 60 min		
Detecção de Incêndio		Conforme NT 2-07		
Alarme de Incêndio		Conforme NT 2-07		
Sinalização de Emergência		Conforme NT 2-05		
Extintores		Pó Químico ABC		
Hidrantes e Mangotinhos		TUBULAÇÃO 63mm - FERRO GALVANIZADO HIDRANTE - MANGUEIRA 38mm - COMPRIMENTO 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - NT 2-02		
Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento		Conforme NT 2-20		
CLASSIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Local de Reunião de Público	F-5	Arte cênica e auditório	Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados
CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO RISCO DE INCÊNDIO NT 1 - 04				
OCUPAÇÃO/USO		DESCRIÇÃO	DIVISÃO	RISCO
F		Arte cênica e auditório	F-5	MÉDIO I
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
PISO	acabamento revestimento	CLASSE I		
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I		
TETO E FORRO	acabamento	CLASSE I		

LEGENDA / SIMBOLOGIA

	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		AVISADOR SONORO
	EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC		COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	TUBULACAO DE HIDRANTES		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	HIDRANTE SIMPLES		TUBULAÇÃO QUE SOBE
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		TUBULAÇÃO QUE DESCE
	CENTRAL DE ALARME		PORTA CORTA-FOGO
	ELETRODUTO QUE SOBE		ELETRODUTOS RÍGIDOS DO SISTEMA DE ALARME
	ELETRODUTO QUE DESCE		

00	14/02/2022	EMIÇÃO INICIAL	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO
 ConsPetro TGI CONSTRUTORES E SERVIÇOS		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</p> <p>EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA</p> <p>Área/Projeto:</p> <p>PROJETO BÁSICO DE RESTAURO DA CASA NORIVAL DE FREITAS</p>	
Etapas de projeto: BÁSICO		<p>Título:</p> <p>SISTEMA DE HIRANTES, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E ALARMES</p>	
Disciplina: SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		<p>Desenhista:</p> <p>HYGOR GOMES</p>	<p>Autor do projeto:</p> <p>HYGOR GOMES</p>
Nome da prancha: 0025-DE-INC-PB-001_001		<p>Responsável técnico:</p> <p>IGOR PETRA</p>	<p>Coordenação:</p> <p>EDUARDO KELLER</p>
		01 03	
		0025-MD-INC-PB-001_R0	
		Escala: Como indicado	