



NOTAS:

- 1.- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO, BITOLA MÍNIMA DE 25mm COM CONEXÕES MISTAS COM BUCHA DE LATÃO NAS SAÍDAS DAS PEÇAS SANITÁRIAS.
- 2.- TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO.
- 3.- AS SAÍDAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE PARA AS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO SERÃO DE 1/2".
- 4.- LOUÇAS E METAIS ESTÃO ESPECIFICADOS NAS PLANTAS DE ARQUITETURA.
- 5.- OS REGISTROS GERAIS DOS BANHOS SERÃO DE 3/4" EXCETO ONDE INDICADO.
- 6.- AS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS SANITÁRIOS TERÃO SUA VAZÃO LIMITADA A 7 LITROS POR MINUTO.

REVISÃO		DATA

CLIENTE:	EM/USA
OPERA:	CINEMA ICARAI

TÍTULO: INSTALAÇÕES		SUBTÍTULO: Planta baixa do 4º pav. - Hidráulica	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÉSIA RIBEIRO		CREA-RJ: 2021105398	

DATA:	ESCALA:	FOLHA:
29/12/2022	INDICADA	06