



LEGENDA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
Legenda de Instalação	Nº	Gráfico	Descrição	Nº	Gráfico	Descrição
	01		TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	17		TUBO - VISTA SUPERIOR
	02		TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo piso	18		TE
	03		TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - pelo teto	19		JOELHO 90º
	04		TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	20		JOELHO 45º
	05		TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - pelo teto	21		VÁLVULA MISTURADORA COM FUNÇÃO DESMISTURADORA
	06		TUBULAÇÃO DE ÁGUA MORNIA (< 60°C)	22		ADAPTADOR DE CAIXA D'ÁGUA
	07		ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL	23		REGISTRO DE GAVETA
	08		ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - pelo piso	24		REGISTRO DE PRESSÃO
	09		ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - pelo teto	25		VÁLVULA RETENÇÃO
	10		ÁGUA FRIA	26		VÁLVULA RETENÇÃO INVERTIDA
	11		ÁGUA QUENTE	27		REGISTRO EM VISTA
	12		ÁGUA REUSO	28		JOELHOS - VISTA SUPERIOR
	13		ÁGUA RECALQUE	29		TORNEIRA TIPO BÓIA
	14		TUBO QUE SOBE	30		UNIÃO
	15		TUBO QUE DESCE	31		MANÔMETRO
	16		SADA DE ÁGUA	32		

- NOTAS:
- 1 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO, BITOLA MÍNIMA DE 25mm, COM CONEXÕES MISTAS COM BUCHA DE LATÃO NAS SADAS DAS PEÇAS SANITÁRIAS.
 - 2 - TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO.
 - 3 - AS SADAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE PARA AS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO SERÃO DE 1/2".
 - 4 - LOUÇAS E METAIS ESTÃO ESPECIFICADOS NAS PLANTAS DE ARQUITETURA.
 - 5 - OS REGISTROS GERAIS DOS BANHOS SERÃO DE 3/4" EXCETO ONDE INDICADO.
 - 6 - AS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS SANITÁRIOS TERÃO SUA VAZÃO LIMITADA A 7 LITROS POR MINUTO.

CLIENTE: EMUSA			
PROJETO: CINEMA ICARAI			
TÍTULO: Instalações			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÉSIA RIBEIRO			
DATA: 29/12/2022			
ESCALA: INDICADA			
FOLHA: 07			

MVM ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

Rua Socorro Costa, 125 apto 710

São Paulo - SP - Brasil - RJ

TEL: (11) 2383-0963

e-mail: mvm@mvm-arquitetura.com