



TERRAÇO DESCOBERTO 1

1 03 02

A= 40,70M² P= 25,55M

PD= 2,55 18,37

NOTAS:

- 1 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO, BITOLA MÍNIMA DE 25mm
- 2 - CONEXÕES MISTAS COM BUCHA DE LATÃO NAS SAÍDAS DAS PEÇAS SANITÁRIAS.
- 3 - TODAS AS CONEXÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE SERÃO EM PPR TERMOFUSÃO.
- 4 - AS SAÍDAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE PARA AS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO SERÃO DE "1/2".
- 5 - LOUÇAS E METAIS ESTÃO ESPECIFICADOS NAS PLANTAS DE ARQUITETURA.
- 6 - OS REGISTROS GERAIS DOS BANHOS SERÃO DE 3/4" EXCETO ONDE INDICADO.
- 7 - AS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS SANITÁRIOS TERÃO SUA VAZÃO LIMITADA A 7 LITROS POR MINUTO.