

Pedido de esclarecimento - C.P 14/2023 - EMUSA - Reforma do Hosp. Getulio Vargas (Getulinho).

Sandro Coutinho <licitacao@csmconstrutora.com.br>

Qua, 29/11/2023 12:11

Para:emusacpl@hotmail.com <emusacpl@hotmail.com>

Prezados, bom dia!

A CSM CONTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. das Américas nº 4.200, bloco 9, sala 116 A, Barra da Tijuca, CEP: 22540-102, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº. 05.123.076/0001-28. Vem por meio deste e-mail, solicitar pedido de esclarecimento sobre a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº.14/2023. cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (GETULINHO), NO BAIRRO DO FONSECA.**

Sr (a) Pregoeiro (a) Seguem abaixo nossas perguntas:

1 - Para a participação na Concorrência Pública 14/2023, é obrigatória a retirada do referido Edital presencialmente na sede da EMUSA mediante a entrega de 02 resmas de papel A4? A não retirada do Edital presencialmente impede a participação na referida Concorrência?

2 - Para fins de qualificação técnica, serão consideradas as relevâncias informadas no edital de concorrência pública de nº 14/2023, os itens 51, 88 e 111 da Planilha Orçamentaria - (Projetos e Orçamentos - Contrapartida) Levando em consideração os descritivos dos itens 88 e 111, aonde o item **88 92996 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - M - 1200,00 - e o Item 111 - 92996 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - M - 1400,00** - Perguntamos: Levando em consideração que os dois itens tem seu descritivo idênticos, mudando somente o quantitativo em metros solicitado, devemos considerar a maior quantidade solicitada ou o somatório de cada item isoladamente?

2 - Para a participação na Concorrência Pública 14/2023, é obrigatória a retirada do referido Edital presencialmente na sede da EMUSA mediante a entrega de 02 resmas de papel A4? A não retirada do Edital presencialmente impede a participação na referida Concorrência?

Desde já agradecemos a gentileza de confirmação do recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandro Coutinho

Analista de Licitações e Contratos.

EM RESPOSTA AO PEDIDO:

1 - NÃO É OBRIGATÓRIO, SÓ BAIXAR O DISPONIBILIZADO NO SITE DA PMRJ/EMUSA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NÃO IMPEDIR.

2 - SÃO IDÊNTICOS, PORÉM O QUE DIFERE É QUE UM É DE M-1200 E O OUTRO É DE M-1.400, ESTÃO TEM QUE POSSUIR ATESTADOS QUE CONSTEM OS DOIS M.

ATT.

CPL/EMUSA, 29.11.2023.

Antonio Jorge G. da Silva
CPF 332.810.985-72
T.C.-CRC/RJ 081420/O-0

CPL/EMUSA.