

1 PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES- 1º PAV
Esc. 1:75



OBSERVAÇÃO

– registro geral	h = 1,80 m
– torneira de pia	h = 1,15 m
– torneira de tanque	h = 1,15 m
– chuveiro	h = 2,20 m
– registro chuveiro	h = 1,25 m
– duchinho higiênico	h = 0,45 m
– válvula de descarga	h = 1,10 m
– lavatório	h = 0,60 m
– válvula de descarga mictório	h = 1,00 m

NOTAS:

1 – OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 5626/98
2 – OS TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DO TIPO SOLDÁVEL (MARROM) DA MARCA TIGRE OU SIMILAR (NBR 5648)
3 – TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ PINTADA DE TINTA ESMALTE COR VERDE
4 – TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM VALAS NO MÍNIMO 40,0 CM DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDAS CONTRA CARGAS VERTICAIS PROVOCADAS POR TRAFEGO DE VEÍCULOS.
5 – AS VALVULAS DE DESCARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DUAL FLUSH
6 – TUBULAÇÕES SOBRE FORROS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE SUJEITADAS POR PERFILADOS OU FITAS DE AÇO FIXADAS À LAJE COM FINCA PINO DE AÇO

LEGENDA

- Ponto de água
- tubo de agua fria embutido em alvenaria
- tubo de agua fria pelo enterreforo
- tubo de agua fria pelo piso
- Construir
- Demolir
- Existente
- Fluxo da Tubulação
- Subida ou descida do tubulação
- RP Ø – REGISTRO DE PRESSÃO, Ø EM POLEGADAS.
- RG Ø – REGISTRO DE GAVETA, Ø EM POLEGADAS.
- PIA – TORNEIRA PIA DE COZINHA.
- LAV – LAVATÓRIO.
- VS – CAIXA DE DESCARGA.
- VS – VASO SANITÁRIO.
- DH – DUCHA HIGIÊNICA.
- CH – CHUVEIRO.
- AL – RECALQUE DA BOMBA D'ÁGUA, Ø EM MILIMETROS.
- AF – COLUNA DE ÁGUA POTÁVEL, Ø EM MILIMETROS.
- AFR – COLUNA DE ÁGUA BRUTA, Ø EM MILIMETROS.

LISTA DE MATERIAIS

TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA E DRENO		
TUBO DE PVC SOLD PARA AGUA FRIA DE 25MM	605	M
TUBO DE PVC SOLD PARA AGUA FRIA DE 32MM	42	M
TUBO DE PVC SOLD PARA AGUA FRIA DE 40MM	146	M
TUBO DE PVC SOLD PARA AGUA FRIA DE 50MM	397	M
TUBO DE PVC SOLD PARA AGUA FRIA DE 60MM	80	M
REGISTROS		
REGISTRO DE PRESSÃO DE ¾"	25	UND
REGISTRO DE GAVETA DE 1"	32	UND
REGISTRO ESFERA DE 60MM	15	UND
REGISTRO DE GAVETA DE ¾"	85	UND
REGISTRO DE GAVETA DE 1 ¼"	4	UND
REGISTRO DE GAVETA DE 2 ½"	4	UND
CONEXÕES		
JOELHO 90° DE #25X#20	168	UND
JOELHO 90° DE #25	152	UND
JOELHO 90° DE #32	50	UND
JOELHO 90° DE #50	80	UND
JOELHO 90° DE #60	20	UND
JOELHO 45° DE #25	150	UND
JOELHO 45° DE #32	50	UND
JOELHO 45° DE #50	80	UND
JOELHO 45° DE #60	20	UND
LUVA* DE #25	150	UND
LUVA DE #32	41	UND
LUVA DE #50	100	UND
LUVA DE #60	40	UND
REDUÇÃO #32 X 25	60	UND
REDUÇÃO #50 X 25	60	UND
REDUÇÃO #50 X 32	60	UND
REDUÇÃO #60 X 25	10	UND
REDUÇÃO #60 X 32	10	UND
REDUÇÃO #60 X 50	20	UND
JUNÇÃO #25 X 25	100	UND
JUNÇÃO #32 X 25	75	UND
JUNÇÃO #32 X 32	45	UND
JUNÇÃO #50 X 25	15	UND
JUNÇÃO #50 X 32	20	UND
JUNÇÃO #50 X 50	25	UND
JUNÇÃO #60 X 25	10	UND
JUNÇÃO #60 X 50	15	UND
JUNÇÃO #60 X 60	15	UND

Nota: Conferir medidas no local

00	Emissão inicial	23/09/2021
Revisão	Descrição	Data

Tipo Projeto: ☑ Preliminar ☐ Executivo ☐ Ante-Projeto ☐ As Built
Fase do Projeto: ☐ Para aprovação ☐ Pré- execução ☐ Fase de execução

Empresa executora: V.M.C. Arquitetura

NITERÓI SEMPRE À FRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/nº - Bairro Fonseca - Município de Niterói - RJ

Responsável Técnico/Coordenador: Vânia Márcia de O. M. Coutinho, Arquiteta e Urbanista, CAU A27948-8

Responsável pelo Projeto: Marcelos Barcellos dos Santos, Arquiteto e Urbanista, Cau-rj A140434-6

Descrição: Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout do Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Município de Niterói - RJ

Setembro/2021 | Prancha: 01/12

Escala: Indicada | Formato:

Desenho: Planta Baixa - Térreo - Instalações Hidráulicas

Projeto de Instalações Hidráulicas