



- NOTAS**
- 1 - RESERVATÓRIO E CARGA DE BOMBAS DE INCÊNDIO (CBI) NOS DESENHOS B1-CBZLW E B1-CBZLW.
 - 2 - SISTEMA DE HORNANTES
 - CHAMAS DE INCÊNDIO HORNANTES INTERNOS - 15 UNIDADES
 - HORNANTES EXTERNOS (DE COLUNA COM DUAS SADAS) - 11 UNIDADES
 - HORNANTES DE RESALDUE - 01 UNIDADES
 - HORNANTES DE COLUNA TIPO URBANO - 03 UNIDADES
 - 3 - EXTINTORES MANUAIS
 - AP - 10 - 27 UNIDADES
 - CO2 - 8kg - 38 UNIDADES
 - CO2 - 4kg - 04 UNIDADES
 - 4 - SISTEMA DE DETECÇÃO NOS DESENHOS:
 - FUNDAÇÃO - DESENHOS DE-FUNDAÇÃO E DE-FUNDAÇÃO
 - TEATRO - DESENHOS DE-TEATRO, DE-TEATRO, DE-TEATRO E DE-TEATRO
 - MEMORIAL - DESENHO DE-MEMORIAL
 - 5 - SISTEMA DE FUMA-FAVOS
 - FUNDAÇÃO - DESENHO PR-FUNDAÇÃO
 - TEATRO - DESENHO PR-TEATRO
 - MEMORIAL - DESENHO PR-MEMORIAL
 - DETALHES - DESENHO PR-DETALHES
 - 6 - TUBOS, CONDIÇÕES, VELAS E DEMAS EQUIPAMENTOS DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES SPED A00-001-A

SIMBOLOGIA

	ELETRODUTO PARA DETECTOR
	TUBULAÇÃO DE SIRENELS
	TUBULAÇÃO DE HORNANTES
	TUBO QUE SOBE
	TUBO QUE DESCE
	TUBO QUE PASSA
	CHAMA DE INCÊNDIO
	HORNANTE DE RESALDUE
	DETECTOR OTICO
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - 8kg
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - 4kg
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 8kg
	HORNANTE EXTERNO (DE COLUNA)

CAMINHO NIEMEYER - NITERÓI - RJ		
PROJETO DE EXECUÇÃO		
FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER		
ESCALA	1:200	NETAÇÃO DE PROJEÇÃO DE INCÊNDIO
		PLANTA GERAL